

## **Montage von Warnmeldern**

Für die Montage werden neben den einschlägigen allgemeinen Vorschriften insbesondere nachfolgende Anwendungsnormen, bzw. deren entsprechend anwendbare Kapitel in der jeweils zum Zeitpunkt der Auftragserteilung aktuellen Fassung als verbindliche Ausführungsbestimmungen festgelegt.

Für Rauchwarnmelder: DIN 14676-1

Für Wärmewarnmelder: DIN VDE 0833-2

Für Mehrfachsensormelder: DIN VDE 0833-2

Für Kohlenmonoxidwarnmelder: DIN EN 50292

Zusätzlich sind alle Montagearbeiten gemäß den Angaben des Melderherstellers auszuführen.

Die Arbeiten sind durch eine "Fachkraft für Rauchwarnmelder" bzw. "Fachkraft für Kohlenmonoxid" auszuführen. Der entsprechende Kompetenznachweis gem. DIN 14676-2 (zusammen mit dem Nachweis einer regelmäßigen Aktualisierung alle fünf Jahre) bzw. DIN EN 50292 ist dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.