






LUPUS MOBIL RÖKDETEKTOR

BRUKSANVISNING





DEN NYA LUPUS MOBILA RÖKDETEKTORN.

Den patenterade LUPUS-mobiltelefonrökdetektorn är en världsnyhet - en smart rökdetektor som är säkert ansluten till LUPUS Cloud IoT-plattformen direkt via mobilnätet. Rökdetektorn motsvarar DIN 14676-1, metod C, så den har helautomatiskt fjärrunderhåll från det att den tas i drift och fungerar helt självständigt. Den 10-åriga batteritiden ger användarna en lång säker och bekymmersfri drift.

FUNKTIONSOÖVERSIKT.

- LUPUS brandvarnare med mobil dataanslutning. Mobilradiomodul och SIM-kort redan integrerade.
- Fullt fungerande brandvarnare enligt DIN EN 14604.
- Så fungerar det Spridd ljusprincip: Ljusstrålar sänds ut i rökkammaren. Så snart rök kommer in i rökkammaren avleds ljusstrålarna av rökpartiklarna, träffar en sensor och utlöser larmet.
- LUPUS Cloud IoT-plattform med centralt webbaserat hanteringssystem och kontroll av smartphone-appar. Registrering, inloggning och användning av LUPUS Cloud via inbyggd Android-app, inbyggd iOS-app och webbläsarbaserat webbgränssnitt är alltid kostnadsfritt.
- Instrumentpanelsvisning i realtid av status för alla rökdetektorer som används med ett ögonkast. Dashboardvy kan väljas efter karta, brickor och listor.
- Central administration på flera nivåer, omfattande rättighetshantering, användarroller som kan förinställas av ägare, administratör, installatör, lokal användare och användardefinierad användare.
- Fördelning av sensorerna enligt land, stad, byggnad, lägenhet eller användningsenhet. Denna egenskapsdata kan matas in manuellt med hjälp av en assistent eller ett kalkylblad.
- Lätt att installera och lägga till sensorn via QR-kodskanning i appen. LUPUS mobiltelefons rökdetektor får ett ID-nummer och kopplas till sin exakta plats genom det exakta lokala uppdraget.
- Skickar PUSH-meddelanden (rökvarningsmeddelanden, meddelanden om defekter, statusmeddelanden) till mobila enheter och e-postmeddelanden samt meddelanden till webbgränssnittet med exakt plats för brandvarnaren.
- 10 års dokumentation och förvaring av den automatiska fjärrkontrollen.
- Enkel larmhantering: Bjud in boende/hyresgäster/ägare/användare att få PUSH-aviseringar på mobila enheter. Invånarna har möjlighet att dela larm med 3:e personer permanent eller periodiskt.

- Enkelt biljettsystem: Skicka medarbetarnas uppgifter som detektorinstallation, verifiering eller utbyte via ett internt biljettsystem.
- API-gränssnitt för att ansluta partnerplattformar, tjänster och appar. Valfri anslutning till larmcentraler eller valfritt till LUPUS24 NSL-tjänsten via kontakt-ID SIA 09-protokoll möjligt.
- Helautomatisk underhållsassistent och dokumentation i LUPUS Cloud enligt DIN 14676-1 C:
- Automatiskt självtest av röklåda och batteri. Tyst siren självtest.
- Regelbundna miljökontroller av tillgängligheten för den 50 cm radie runt rökdetektorn.
- Kontroll av rökintagsöppningarna.
- Självjustering av detektorn efter graden av kontaminering.
- Skydd mot demontering: Acceptans erkänns omedelbart av demonteringskontakten och rapporteras till LUPUS Cloud.
- Lämplig för sovrum. Kan användas i svåra frostfria miljöer som källare, vindar och trapphus.

Avsedd användning.

LUPUS mobila rökdetektor används för att varna människor för pyrande bränder och öppen eld med rök i ett tidigt skede. Detektorn kan inte förhindra eller släcka bränder. Brandvarnaren får användas i bostadshus, lägenheter och rum med lägenhetsliknande användning. Håll barn borta från förpackningsmaterial och smådelar. Det finns risk för kvävning. Allt förpackningsmaterial måste avlägsnas före användning.

Leveransens omfattning :

LUPUS mobil radio rökdetektor, monteringsplatta, instruktioner, monteringsstillbehör

BATTERI.

Enheten drivs av ett permanent installerat 3 V litiumbatteri med 3 V DC-spänning försedd. Batteriet kan inte bytas och är inte uppladdningsbart!

Batteritiden är 10 +1 år vid normal användning. Batteriets livslängd kan förkortas genom långvarig exponering för höga eller minusgrader, hög luftfuktighet eller ett stort antal falsklarm. Försök inte att ta bort, ladda eller utsätta batteriet för höga temperaturer eller bränna, explosionsrisk!

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.

För att säkerställa att enheten fungerar korrekt, vänligen observera följande punkter:

- Apparaten får inte täckas över!
- Apparaten får inte målas över eller täckas med tapeter!
- Du får under inga omständigheter öppna eller reparera enheten. Underlåtenhet att göra det kommer att ogiltigförklara garantin.
- Rengör brandvarnaren regelbundet. Använd en torr trasa eller mjuk borste för att ta bort damm, fett och spindelväv från sidoventilerna nära toppen och skåpet.
- Efter en brand får enheten inte längre användas. Detsamma gäller om den har fallit eller lidit annan skada.
- Enheten är avsedd att larma vid upptäckt av brandrök. Värme och lågor räcker inte för att utlösa ett larm!
- Personer med nedsatt hörsel kanske inte kan höra larmet! För sådana fall erbjuder andra tillverkare brandvarnare med extra optisk signalering!
- Särskilt höga nivåer av elektromagnetisk strålning kan försämra detektorns funktion. Installera därför inte detektorn nära enheter som avger elektromagnetisk strålning (t.ex. mikrovågor) eller nära magneter.
- Installera inte brandvarnaren utomhus.
- Installera inte brandvarnaren i rum där larmet kan utlösas av störningar (ångor, kondens, „normal“ rök, dis, damm, smuts eller fett).
- Installera inte brandvarnaren intill en luftgallring eller liknande ventilationsöppningar (drag).
- Installationsplatsen finns i din federala delstats statliga byggregler.
- Installera inte detektorn högre än 6 meter.
- Brandvarnaren får endast monteras i tak. Montering på sidoväggar är inte tillåten!
- VARNING: Det kan finnas en fallrisk under monteringen. Använd en säker, stadig stege och ta hjälp av andra!


Denna bruksanvisning hjälper dig att installera din LUPUS mobiltelefon rökdetektor. Följ instruktionerna häri för korrekt funktion av enheten. Du kan också hitta ytterligare support i vårt FAQ-område på <https://www.lupus-electronics.de/de/service/faq/>.

Om du har ytterligare frågor kan du nå vår hotline på 06341-935530.

INSTALLATION AV DIN LUPUS MOBILA RÖKDETEKTOR.


1. PLANERING.

A) Utrustning:






Om ditt innertak är uppdelat i takfält med träbjälkar eller liknande gäller följande: Om indelningen är högre än 20 cm och om takfälten är större än 36 kvadratmeter totalt, så ska en brandvarnare installeras för varje tak. fält. Vid snedtak bör rökdetektorn monteras på något av snedtaken och inte i gaveln. **Obs: När du planerar utrustningen, se till att också följa byggreglerna i din federala stat.**

B) Minsta avstånd från väggar eller föremål till brandvarnaren:




C) Placering i korridorer eller långa rum:



2. Idrifttagning.

Den integrerade mobiltelefonanslutningen till din rökdetektor har en garanterad livslängd på 10 år efter idrifttagning. **För att säkerställa denna drifttid måste enheten tas i drift senast 6 månader från inköpstillfället.** Vid leverans är brandvarnaren i lagringsläge. Detta kan kännas av den snabba gröna blinkningen av lysdioden efter att man tryckt på kontrollknappen. Håll kontrollknappen intryckt i minst 5 sekunder för att lämna lagringsläget. Enheten går nu in i installationsläge i 1,5 minuter (pip, grön lysdiod blinkar var 4:e sekund). Om detektorn inte roteras på monteringsplattan inom denna tid, återgår den till lagringsläge, vilket indikeras av ett pip.



placera	beteckning	anmärkning
1	ultraljudssensorer	Känn området i en radie av max. 50 cm.
2	LED och kontrollknapp	Detaljerad beskrivning nedan
3	ljudutgångsöppning	Sirenen genererar minst 85dB
4	demonteringskontakt	Magnetisk kontakt vid (5) känner av att monteringsplattan knäpper
5	Öppning för demonteringskontakt	en magnetisk kontakt som finns här känner igen monteringsplattan
6	QR-kod	Denna kod skannas med APP.
7	återställningsbrytare	Återställer detektorn till leveransstatus
8	infraröda sensorer	Kontrollera om det finns några hinder vid rökinnloppsöppningen

3. REGISTRERA PÅ LUPUSCLOUD.COM.

För att kunna installera och använda din nya LUPUS mobiltelefon rökdetektor måste du först registrera dig på **LUPUS Cloud** registrera dig som användare. Öppna ett webbläsarfönster på din Mac eller PC och gå till www.lupuscloud.com. Alternativt kan du också använda APPEN „LUPUS Cloud“.

Det finns två typer av användare:

- Personlig användare
- företag / resp. Företagsanvändare

Personlig användare är avsedd för

1. Alla privata hus- och lägenhetsägare som inte agerar som kommersiella ägare.
2. Alla hyresgäster som vill ta emot larmen från sin mobiltelefons rökdetektorer på sina smartphones.
3. Alla kommersiella användare som har fått en inbjudan till ett befintligt företagskonto eller till en kommersiell byggnad.

Företagsanvändare är avsedd för företagare som behöver ett företagskonto. Alla tillhörande fastigheter inklusive sensorer för företaget kan ställas in och hanteras under ett företagskonto.

Efter registrering kommer du att få ett bekräftelsemail till den e-postadress du angett. Klicka bara på bekräftelselänken.

4. LADDA NED LUPUS CLOUD-APPEN GRATIS.

Skanna helt enkelt QR-koderna som visas nedan för Android eller iOS och ladda ner appen gratis:



Öppna appen och logga in i appen med din inloggning.
Samma användargränssnitt öppnas som du redan känner till från din PC eller Mac.

5. SKAPA EN BYGGNAD.

Denna funktion kan köras på din Mac eller PC såväl som på din smartphone. Du kan använda den för att tilldela den mobila rökdetektorn sin exakta plats. För att göra detta klickar du bara på



**FÜGEN SIE IHRE
ERSTE IMMOBILIE
HINZU.**

Då öppnas ett fönster där du kan ange fastighetens namn och adress. Det enklaste sättet att göra detta är med autosutförandet på raden 2:

1

2

3

Standort hinzufügen
Gebäudedetails eingeben
Gebäudestruktur definieren

Geben Sie den Ort ein

Gebäudenamen *

Mein Musterhaus

Automatische Vervollständigung

Ahornstr

- Ahornstraße Berlin, Deutschland
- Ahornstraße Frankfurt am Main, Deutschland
- Ahornstraße Basel, Schweiz
- Ahornstraße Aachen, Deutschland
- Ahornstraße Unterföhring, Deutschland

powered by Google

Adresse *

Nummer *

Postleitzahl *

ABBRECHEN FORTFAHREN

om adressen är korrekt klicka på „continue“. I nästa steg väljer du vilken typ av byggnad du vill skapa och klickar på „continue“. I det aktuella exemplet väljer vi hyreshustypen „residential building“. Klicka på „add new item“ och på „floor“:

Du har nu skapat din första våning. Klicka på „Edit“ för att ge våningen ett namn, t.ex. bottenvåningen. Klicka nu på den orange pilen för att lägga till element på golvet.

PROTIPS: Lägg bara till föremål, rum och lägenheter som senare kommer att ha cellulära rökdetektorer installerade.

I vårt exempel har vi valt „Appartment“. Även här är det nu möjligt att döpa om „Appartment“, vilket alltid är möjligt med alla andra byggnadselement. Klicka nu på den orange pilen i den nya fältet för att lägga till nya element i „Appartment“, t.ex. hall eller rum.

The screenshot shows the 'Mein Musterhaus' interface at 'Ahornstraße 53'. It is divided into three steps: 1. Standort hinzufügen, 2. Gebäudedetails eingeben, and 3. Gebäudestruktur definieren. Under 'Gebäudestruktur', it shows '1 Etagen'. A list of elements is displayed: 'Erdgeschoss' (1 Installationsorte), 'Wohnung 1', 'Schlafzimmer 1', 'Schlafzimmer 2', and 'Flur 1'. Each element has a location pin icon and a vertical ellipsis menu. A dashed orange box contains the text '+ NEUES ELEMENT HINZUFÜGEN.'. At the bottom right is an 'ABSCHLIESSEN' button.

Om det finns flera lägenheter på en våning kan du helt enkelt duplicera den redan designade lägenheten med en liknande lägenhetslayout och sedan lägga till fler rum vid behov:

This screenshot shows a close-up of the 'Wohnung 1' element. A context menu is open, showing options: 'Bearbeiten', 'Duplikat', and 'Löschen'. The 'Duplikat' option is highlighted. The dashed orange box '+ NEUES ELEMENT HINZUFÜGEN.' is visible. The 'ABSCHLIESSEN' button is at the bottom right.

This screenshot shows the result of duplicating 'Wohnung 1'. The 'Erdgeschoss' now has '4 Installationsorte'. The list of elements now includes 'Wohnung 1', 'Wohnung 2', 'Wohnung 3', and 'Wohnung 4'. Each element has a location pin icon and a vertical ellipsis menu. The 'ABSCHLIESSEN' button is at the bottom right.

Om golven är lika kan de helt enkelt dupliceras. Även när det finns skillnader är duplicering ofta det snabbare sättet. Justeringar i lägenheter eller antal lägenheter kan sedan göras i efterhand:

Gebäudestruktur 3 Etagen

Erdgeschoss
 Bearbeiten
 4 Installationsorte
 Duplikat
 Löschen
 ▼

Stockwerk 2
 Bearbeiten
 4 Installationsorte
 Duplikat
 Löschen
 ▼

Stockwerk 3
 Bearbeiten
 4 Installationsorte
 Duplikat
 Löschen
 ▼

+ NEUES ELEMENT HINZUFÜGEN.

ABSCHLIESSEN

När byggnaden är klar, klicka på „Edit“. Byggnaden visas nu via kachel- och kartty-erna:

FILTER
 Elemente angezeigt:
 OK
Warnung
Fehler
Keine Geräte


Mein Musterhaus

Ahornstraße 53

Sensoren

OK
Warnung
Fehler

0
 0
 0
 0






6. LÄGG TILL LUPUS MOBIL RÖKDETEKTOR.



Gå in i rummet där rökdetektorn ska installeras. Öppna din LUPUS Cloud App och logga in. I appen väljer du exakt den plats/rum du befinner dig i och klickar på ikonen „lägg till enhet“.



Följ nu installationsguiden:



1. Se till att trycka på mitten av ringljuset i minst 5 sekunder. Efter 5 sekunder kommer du att höra en bekräftelseton. Rökdetektorn är nu i installationsläge i 15 minuter.
2. Monteringsplattan kan limmas eller skruvas. I de flesta fall rekommenderas den självhäftande varianten. Vid användning av limalternativet bör ytan vara torr och fri från damm och fett. En självhäftande dyna är redan förinstallerad, och en pluggsats ingår i förpackningen i ett stycke. Vid installation med en självhäftande dyna ska fästet tryckas in i minst 10 sekunder för att säkerställa ett permanent grepp.
3. Skanna nu QR-koden på baksidan av din mobiltelefons rökdetektor.



4. Se till att rökdetektorn klickar på plats ordentligt.
5. Så fort detektorn har placerats på monteringsplattan ska efter 20-30 sekunder en positiv melodi signalera lyckad anslutning till våra servrar och en bekräftelse från assistenten ska följa (bild rökdetektor med grön bock). Om du hör en negativ melodi eller ingen bekräftelse efter 120 sekunder, gå tillbaka till steg 3 och skanna igen.
6. Din LUPUS mobila rökdetektor kommer nu att utföra en automatisk underhållsprocess, som beskrivs i detalj på sidan 17 ovan.
7. Vid behov kan du vid detta tillfälle även utföra ett manuellt funktionstest av brandvarnaren enligt instruktionerna på sidan 17 nedan.

KOMPLETT! DITT LYCKELARM ÄR NU INSTALLERAD OCH INSTÄLLD.

ÅTERSTÄLL ENHETEN TILL LAGERLÄGE.

1. Tryck och håll in återställningsknappen på baksidan + kontrollknappen i 15 sekunder tills brandvarnaren avger en lång ton följt av två korta toner.
2. Rökdetektorn är nu i lagringsläge.

AUTOMATISK UNDERHÅLLSASSISTENT.

Din LUPUS mobiltelefon rökdetektor har en helautomatisk underhållsassistent. Denna assistent utför en inspektion av din brandvarnare var 24:e timme i enlighet med testkriterierna enligt DIN standard 14676-1 C och skickar vanligtvis resultatet var 24:e timme, men minst var 10:e dag till LUPUS Cloud (överföringsintervall beror på mottagningskvaliteten). Testkriterierna är:

- Automatiskt självtest av rökkammare och batteri.
- Tyst siren självtest.
- Omgivningskontroll: automatisk kontroll om det finns hinder inom en radie av 50 cm som kan fördröja inträngningen av rök .
- Kontroll av rökintagsöppningarna.
- Självjustering av rökdetektorn efter graden av förorening.
- Skydd mot demontering: Acceptans erkänns omedelbart av demonteringskontakten och rapporteras med PUSH-meddelande.

Ett årligt funktionstest på plats är därför inte nödvändigt. Trots det bör LUPUS-mobiltelefonens rökdetektor rengöras årligen för hand. Damma av brandvarnaren med en mjuk trasa. Smuts kan vid behov avlägsnas med en fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel för detta.

Obs: LED-lampan på kontrollknappen (2) signalerar händelser med ett färgat ljus. På natten Rökdetektorn är i komfortläge, dvs mellan 20.00 och 06.00 är händelser tysta (inget ljud, ingen LED blinkar) med undantag för brandvarnaren som alltid startar omedelbart.

MANUELLT UNDERHÅLL.

Underhåll kan givetvis även utföras manuellt på plats. Utför först rengöringsåtgärderna enligt ovan. Kolla, om det finns hinder inom 50 cm som kan fördröja inträngningen av rök . Kontrollera även om rökintagsöppningarna är fria. Tryck nu på kontrollknappen i mitten i minst 1 sekund. Ett högt självtest av sirenen följer, liksom ett automatiskt självtest som indikeras av en snabb blinkande sekvens av „röd, grön, röd, grön“. Om självtestet var positivt, kvitteras detta kort därefter med den blinkande signalen „grön, grön“. Om självtestet var negativt indikeras detta med „röd, röd“. I detta fall, se sidan 19 för enkla åtgärder och felsökning. **Obs! Resultatet av det manuella självtestet visas också i LUPUS Cloud.**

SIGNALERING PÅ ENHETEN.

Lysdioden och kontrollknappen (2) signalerar händelser med färgade lampor. På natten Rökdetektorn är i komfortläge, dvs mellan 20.00 och 06.00 är händelser tysta (inget ljud, ingen LED blinkar) med undantag för brandvarnaren som alltid startar omedelbart.

läge	Förklaring
lagringsläge	Efter att ha tryckt på knappen i minst 5 sekunder blinkar lysdioden snabbt grönt
installationsläge	LED blinkar grönt var 4:e sekund
normalt läge	Ingen signalering med LED eller ljud
varning	LED blinkar rött, högt siren ljud
funktionsfel	LED blinkar rött kort 3 gånger, upprepas en gång i timmen
batterifel	LED blinkar, sirenton, 1 x per 15 min.
demontering	LED blinkar snabbt rött 5x, kort sirenton
återmontering	LED blinkar grönt 3 gånger, kort sirenton

ENKLA ÅTGÄRDER OCH FELSÖKNING.


Din LUPUS mobiltelefon rökdetektor har en rad användbara funktioner, såsom kortvarig avaktivering i 15 minuter, för att till exempel undvika att aktivera brandvarnaren vid stekning eller liknande. Här hittar du även information om vad du ska göra vid felmeddelanden.

Händelse	mäta
Avaktivering av rökdetektorer i 15 minuter.	För att avaktivera rökdetektorn i 15 minuter, tryck på LED-knappen f. i minst 5 sekunder tills du hör den andra signaltonen. Den röda lysdioden blinkar rött under avaktiveringsfasen. Om du vill lämna avaktiveringsläget tidigt, tryck på knappen igen.
LED blinkar rött, 1x per timme. Underhållsassistenten har upptäckt ett fel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera om det finns några föremål inom 50 cm från rökdetektorn och ta bort dem. 2. Kontrollera om öppningarna i rökkammaren nära taket är täckta. 3. Kontrollera feldisplayen i LUPUS Cloud och följ instruktionerna eller meddela ansvarig personal.
detektering av demontering.	LED blinkar snabbt rött. Placera rökdetektorn med metallstiftet och öglorna i de avsedda öppningarna och vrid den medurs tills den klickar på plats.
LED blinkar rött, sirenton med snabbt ökande volym.	röklarm. För information om vad du ska göra i händelse av brand, se nästa sida. Vid falskt larm, tryck kort på LED-knappen för att tysta larmet. Demontering leder också till att larmet slås av. Om orsaken inte åtgärdas efter 15 minuter, startar larmet igen.
batterifel	LED blinkar rött, sirenton, 1 x per 15 min. Din brandvarnare fungerar endast i 30 dagar och måste bytas ut av ansvarig personal eller du själv.

VID BRAND.**BRAND I LÄGENHETEN:****BRAND I TRAPPAN:**

TEKNISKA SPECIFIKATIONER.

Mått	135,97 x 59,90 mm (DxH)
Vikt	290 g
Färg	Vit
Sensoriska rökintagsöppningar	Infraröd
simkort	eSIM MMF2
OBS IoT	Quectel BC66
batteri	Litium CR-AG (ej utbytbar)
Batteritid vid normal användning	10 + 1 år
livstid i allmänhet	tio år
kryptering	LTE ände-till-ände + TLS
Sensormiljöigenkänning	Ultraljudsskanning 50 cm radie
rökdetektion	spritt ljus princip
driftstemperatur	0° till 50°C
fuktighet	10 % till 90 % (icke-kondenserande)
ljudtryck	minst 85dB (A) @ 3m
larmtystnad	15 minuter
detektionsområde	max. 60 m ² inne i rummet
monteringsplats	Takmontering inomhus
Certifiering och godkännande	EN 14604, DIN 14676 1-C

TEKNISK RITNING.**PRESTANDEDEKLARATION.**

Denna brandvarnare har testats och certifierats som en byggprodukt i enlighet med förordningen EU 305/2011. Produktionen kontrolleras av regelbundna och oberoende kontroller för ständig efterlevnad av lagliga och normativa krav övervakas. Du hittar prestandadeklarationen på www.lupus-electronics.de/de/service/downloads

FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE.

LUPUS-Electronics GmbH, Otto-Hahn-Str. 12, 76829 Landau att LUPUS Mobile Smoke Detector-enhet uppfyller de grundläggande kraven och relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Du hittar försäkran om överensstämmelse på www.lupus-electronics.de/de/service/downloads



Kassera enheten i enlighet med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/EU. Om du har några frågor, vänligen kontakta den lokala myndigheten som ansvarar för bortskaffandet. Du kan få information om insamlingsställen för dina gamla enheter, till exempel från den lokala kommunala eller kommunala förvaltningen, det lokala avfallshanteringsföretaget eller från din återförsäljare.

LUPUS-GARANTI - BEGRÄNSAD TILL TIO (10) ÅR.

LUPUS GARANTI begränsad till tio år är en frivillig garanti från LUPUS-Electronics GmbH (LUPUS). Den ger ytterligare rättigheter oberoende av de rättigheter som ges av konsumentskyddslagar. Dessa lagstadgade rättigheter begränsas inte av garantin. Sålunda ska tjänsterna från LUPUS-GARANTIEN, som är begränsad till tio år, ses som ett komplement och inte som en ersättning för de rättigheter som konsumentskyddslagen ger. Om en produkt är defekt kan konsumenter i synnerhet göra anspråk på rättigheterna enligt §§ 434 och följande, 474 och följande. i den tyska civillagen. Konsumenter kan välja om de vill hävda tjänsten i enlighet med LUPUS-GARANTI, som är begränsad till tio år, eller i enlighet med deras lagstadgade konsumentskydds-rättigheter. Viktigt: Bestämmelserna i LUPUS-GARANTI, som är begränsad till 10 år, gäller inte för anspråk som härrör från lagstadgade konsumentskydds-rättigheter. För mer information om konsumentskyddslagar, vänligen kontakta din lokala konsumentskyddsorganisation.

VAD TÄCKAR DENNA GARANTI?

LUPUS Electronics GmbH, Otto-Hahn-Str. 12, 76829 Landau garanterar att produkten av märket LUPUS MOBILE RADIO SMOKE DETECTOR och LUPUS-tillbehören som finns i originalförpackningen (hädanefters „LUPUS-produkten“ eller „RWM“) är fria från material- och bearbetningsdefekter, om de används i enlighet med LUPUS användarmanualer (se lupus-electronics.de/de/service/downloads/) Garantin gäller i TIO (10) ÅR från det ursprungliga inköpsdatumet av slutanvändaren och köparen („garantiperiod“) och gäller för funktionerna som ingår i servicebeskrivningen, uttryckligen även för det inbyggda batteriets batterilivslängd på 10 år. Obs: Alla anspråk som görs gällande under LUPUS GARANTI begränsade till tio år omfattas av bestämmelserna i detta garantidokument. Dessutom ger LUPUS dig tillgång till telefonsupport under hela garantiperioden, från och med köpet av LUPUS-produkten.

VAD TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI?

Denna garanti gäller uteslutande LUPUS mobila rökdetektorprodukt och tillbehören som finns i originalförpackningen. De allmänna villkoren (se lupuscloud.com/auth/terms) på LUPUS-molnet kan du hitta information om dina rättigheter angående användningen av programvaran. Tjänsterna är tillgängliga för dig i Tyskland, Österrike och Schweiz utan behandlingsavgifter. Utöver dessa kan servicealternativen vara begränsade. Om du kontaktar LUPUS per telefon kan platsberoende samtalsavgifter tillkomma. Kontakta din nätoperatör för mer information.

Denna garanti gäller inte för följande: (a) ytskador, inklusive men inte begränsat till repor, bucklor och skadad plast, såvida inte defekten beror på en defekt i material eller utförande; (b) skador till följd av användning med tredjepartskomponenter eller

produkter som inte överensstämmer med specifikationerna för LUPUS-produkten; (c) skador till följd av olycka, missbruk, felaktig användning, brand, kontakt med vätska, jordbävning eller annan yttre orsak; (d) Skador, inklusive för tidig urladdning av batteriet, som är ett resultat av användningen av LUPUS-produkten på ett sätt som inte är förenligt med användarhandboken, specifikationer eller publicerade riktlinjer för LUPUS-produkten, eller från underlåtenhet att följa tillämpliga lagstadgade eller regulatoriska krav ; (e) Skador till följd av servicearbete (inklusive uppgraderingar och tillägg) som inte utförts av en LUPUS-representant eller en auktoriserad LUPUS-partner; (f) LUPUS-produkter som har modifierats utan skriftligt medgivande från LUPUS; (g) Defekter som orsakas av normalt slitage (t.ex. missfärgning av ytan) eller som beror på det normala åldrandet av LUPUS-produkten; (h) LUPUS-produkter vars serienummer har tagits bort eller förstörts, eller (i) i händelse av att LUPUS informeras av relevanta myndigheter om att produkten har stulits, eller i händelse av att du inte kan, genom lösenord eller andra åtgärder för att avaktivera säkerhetslås som är avsedda att förhindra obehörig åtkomst till LUPUS-produkten och du kan inte bevisa att du är den auktoriserade användaren av produkten (dvs. inget köpbevis); (j) Skador orsakade av användning i områden som inte beskrivs i produktinformationen och/eller monterings- och bruksanvisningen; (k) Skador som kunden eller tredje part är ansvarig för på annat sätt, i synnerhet

- som ett resultat av driftsfel,
- till följd av mekanisk skada,
- till följd av sabotage,
- om typen av användning av rummen efter att utrustningen har ändrats utan att installatören eller ägaren informerats (t.ex. vardagsrum i företag, sovrum till kök) och detta resulterar i en defekt eller falsklarm;
- till följd av direkt nedsmutsning av anordningen, såsom att den målats över, eller till följd av nedsmutsning av rummen som inte motsvarar normal användning i bostäder.

(l) en för tidig uppsägning av mobilanslutningen inom 10 år efter den första användningen, vilket beror på att enheten användes för första gången senare än 6 månader efter inköpsdatumet.

ANSVAR.

Om utförandet av tjänsterna misslyckas av skäl som LUPUS-ELECTRONICS inte ansvarar för, tar LUPUS-ELECTRONICS inget ansvar för eventuell skada. Om LUPUS-ELECTRONICS inte tillhandahåller en tjänst som förfaller eller inte är i enlighet med avtalet, har kunden endast rätt till skadeståndskrav istället för prestation om skadan orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet från LUPUS-ELECTRONICS sida, dess juridiska ombud eller ställföreträdare. I händelse av att LUPUS-ELECTRONICS tjänster används av obehöriga tredje parter som använder kundens åtkomstdata, ska kunden vara ansvarig för eventuell skada inom ramen för civilrättsligt ansvar tills åtkomstdata ändras eller förlusten eller stölden har rapporterats, förutsatt att att kunden är skyldig till åtkomst av obehörig tredje part. LUPUS-ELECTRONICS har rätt att omedelbart blockera molntjänsterna om det finns skälig misstanke om att den lagrade informationen är olaglig och/eller gör intrång i tredje parts rättigheter. En välgrundad misstanke om olaglighet och/eller intrång i rättigheter föreligger i synnerhet om domstolar, myndigheter och/eller annan tredje part informerar LUPUS-ELECTRONICS om detta. LUPUS-ELECTRONICS ska omedelbart informera kunden om spärren och orsaken till detta. Förbudet ska hävas så snart misstanken har bestritts.

Skadeståndsanspråk mot LUPUS-ELECTRONICS är uteslutna oavsett laglig grund, såvida inte LUPUS-ELECTRONICS, dess juridiska ombud eller ställföreträdare har agerat uppsåtligt eller med grov vårdslöshet. LUPUS-ELECTRONICS är endast ansvarigt för mindre vårdslöshet om en av de väsentliga avtalsförpliktelserna har brutits av leverantören, dess juridiska ombud eller ledande anställda eller ställföreträdare. LUPUS-ELECTRONICS ansvarar endast för förutsebara skador, vars inträffande normalt sett måste förväntas. Väsentliga avtalsförpliktelser är de förpliktelser som ligger till grund för avtalet och som var avgörande för avtalets ingående och på vars fullgörande kunden kan lita på. Kunden tillhandahåller nödvändiga bevis när han motiverar ett skadeståndsanspråk analogt med § 1 (4) ProdHaftG. Dessutom står kunden för kostnaderna för eventuella test- eller laboratoriekostnader som LUPUS-ELECTRONICS eller en expert tredje part ådragit sig om det visar sig att LUPUS MOBILE RADIO SMOKE DETECTOR („RWM“) i fråga uppfyller de normativa villkoren i EN 14604 eller om RWM i fråga är skadad, missbrukad, en RWM-varningssignal (t.ex. om RWM är smutsig) tolkades felaktigt som ett RWM-larm, eller RWM-enheten har utsatts för miljöförhållanden som tvingar fram ett RWM-larm i enlighet med EN 14604.

För initiering av nödvändiga uppföljningsåtgärder för fjärrlarm via elektronisk avisering på mobila iOS- eller Android-enheter, inklusive larm från nödsamtal för att bekämpa brand, brandrök, brandsaker och konsekvenser av brand samt för att rädda liv och lem, den ansvariga kunden eller mottagaren. LUPUS-ELECTRONICS själv tar inte emot några fjärrlarmmeddelanden, bara kunden. LUPUS-ELECTRONICS tar inget som helst ansvar för korrekt mottagande av fjärrlarmmeddelanden på kundens slutenheter. LUPUS-ELECTRONICS tar inget som helst ansvar för korrekt initiering och genomförande av nödvändiga uppföljningsåtgärder som vanligtvis initieras som

svar på ett fjärralarmmeddelande. LUPUS-ELECTRONICS tar inget som helst ansvar för skador orsakade av felmeddelandemottagning. LUPUS-ELECTRONICS tar inget som helst ansvar för skador som uppstår till följd av utelämnande av nödvändiga uppföljningsåtgärder som vanligtvis initieras till följd av ett fjärralarmmeddelande.

LUPUS-ELECTRONICS tar inget ansvar för kostnaderna för brandkårens utplaceringar, underhållstjänster som inte tillhandahålls av LUPUS-ELECTRONICS (t.ex. interna tjänster av kunden eller tjänster av tredje part), dörröppningar och skador orsakade till följd av en brand och/ eller en RWM-signal. Likaså är LUPUS-ELECTRONICS inte ansvarigt om RWM i fråga är skadad, missbrukas, en RWM-varningssignal (t.ex. om RWM är smutsig) felaktigt tolkats som ett RWM-larm, eller RWM exponerades för miljöförhållanden som tvingar en RWM larm i enlighet med EN 14604 . Vidare är LUPUS-ELECTRONICS inte ansvarigt om användaren åsidosätter de bruksanvisningar som tillhandahålls honom. Obs: RWM hjälper till att upptäcka bränder tidigt och kan varken släcka en brand eller förhindra en brand från att starta. Dessutom, trots all due diligence, finns det fortfarande möjligheten att en RWM har ett fel och därför inte kan rapportera eventuella brand som kan ha inträffat, eller inte i god tid. De vanliga försiktighetsreglerna vid hantering av brand, brännbara material och tekniska anordningar bör därför alltid iakttas. Installationen av RWM, liksom den inspektions-/ underhållstjänst som kan komma att beställas för detta ändamål, är inte lämpliga för att ersätta försäkrings- eller försäkringstjänster. Ingen universell garanti för reparationsbehov orsakade av användare eller tredje part och den generellt problemfria driften av RWM kan härledas från RWM inspektion/underhåll och/eller reparationstjänst som tillhandahålls. LUPUS-ELECTRONICS ansvarar inte för förlust av data i den mån skadan beror på att kunden underlåtit att utföra säkerhetskopiering av data och därigenom säkerställa att förlorad data kan återställas med rimlig ansträngning.

Om kunden begär avvikelse från lagbestämmelserna eller relevanta tekniska riktlinjer för rökdetektortjänsterna, bär kunden ensam ansvar för den skada som uppstår. I den mån krav mot LUPUS-ELECTRONICS är uteslutna eller begränsade, gäller friskrivningen eller ansvarsbegränsningen även för anställda, juridiska ombud och ställföreträdare för LUPUS-ELECTRONICS.

ANMÄRKNINGAR.



LUPUS Electronics GmbH • Otto-Hahn-Strasse 12 • 76829 Landau • Tyskland
Telefon +49 6341 93 553 0 • Fax. +49 6341 93 553 20
info@lupus-electronics.de • www.lupus-electronics.de • www.lupuscloud.com